secretaria@pontenova.mg.leg.br

De: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova/MG <notificacao@1doc.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de julho de 2023 16:04
Para: secretaria@pontenova.mg.leg.br; vicediretoria@dmaespontenova.mg.gov.br; danialvarenga.santos@gmail.com
Assunto: Resposta ao ofício nº 383/2023/SAPL/DG - Câmara Municipal de Ponte Nova

Ofício 1.975/2023:

À Sua Excelência, o Senhor

Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova/MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)
PROTOCOLO GERAL 921/2023
Data: 31/07/2023 - Horário: 14:50
Administrativo

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício supracitado que comunica requerimento n° 126/2023, protocolado sob n° 737/2023, em visita no local pelos técnicos do DMAES, foi identificado a necessidade de construir uma rede de esgoto de 135m, onde será necessário fazer a travessia em 2 ruas (Rua da Padaria e Rua da Tábua) e suprimir algumas arvores.

Assim sendo será necessário a confecção de um projeto e obter uma licença ambiental para executar a obra.

Como esta obra não estava prevista, depois do projeto pronto, (já solicitado por esta Diretoria), faremos o levantamento do valor e posteriormente um cronograma de construção da mesma.

Obrigado!

Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretoria Geral

Saiba como responder este Ofício

Acompanhar online »

Enviado e rastreado com 1Doc

Para cancelar recebimento de comunicação de **Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova/MG** neste e-mail, clique aqui.