



**Ofício 752/2024**

**De:** Wagner G. - GAP  
**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova  
**Data:** 02/07/2024 às 07:55:22

**Setores envolvidos:**

GAP

**Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)**



**PROTOCOLO GERAL 918/2024**  
**Data: 02/07/2024 - Horário: 14:00**  
**Administrativo**

**Ofício nº 0324/2024/SAPL/DG**

À Sua Excelência o Senhor  
Dr. Wellerson Mayrink de Paula  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0324/2024/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0324/2024/SAPL/DG, Requerimento nº 0115/2024 – Protocolado sob o nº 871/2024, de autoria do Vereador André Pessata Nascimento, o qual solicita informações a respeito de vazamento no reservatório na Alameda Triângulo Verde, temos a informar que o vazamento se trata na verdade de um extravasamento ocasionado por falha no sistema de automação, o qual já foi devidamente solucionado.

Neste sentido, esclarecemos que Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento (DMAES) assinou, recentemente, um contrato para manutenção e atualização de todo o sistema de automação e a empresa contratada já iniciou o mapeamento.

Em breve a Autarquia contará com um monitoramento muito mais moderno e seguro, visto o sistema atual ter sido instalado há muitos anos e já está obsoleto.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Wagner Mol Guimarães**  
**Prefeito Municipal**

**Anexos:**

Oficio\_n\_0324\_2024\_SAPL\_DG.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A36F-725D-805D-0B1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 02/07/2024 07:55:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A36F-725D-805D-0B1E>