



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 221 / GABI / 2022

Ponte Nova, 6 de abril de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 182/2022/SAPL/DGRI.

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 396/2022
Data: 06/04/2022 - Horário: 17:41
Administrativo

Senhor Presidente:

Reportando ao **Of. 182/2022/SAPL/DGRI - Requerimento nº 54/2022**, protocolado sob o nº **255/2022**, de autoria do Vereador Emersânio Pinheiro de Carvalho, solicitando informações sobre providências quanto a um vazamento de água na Rua Gabriel Palermo, Bairro de Fátima – segue anexo ofício nº 20/2022/GER, contendo informações solicitadas.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Ofício nº: 020/2022/GER

Direção Geral

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 182/2022/SAPL/DGRI, que comunica requerimento nº 054/2022, protocolado sob nº 255/2022.

Ponte Nova, 04 de abril de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal - Ponte Nova/MG

Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício acima epigrafado que contém solicitação de autoria do Vereador, Emersânio Pinheiro de Carvalho, informo que o vazamento na rua Gabriel Palermo, no bairro de Fátima, é um problema que está mobilizando todos os encarregados do setor operacional e o setor de engenharia, visto não ter sido possível identificar o local exato de onde está partindo a água.

Já procuramos através de aparelho para detectar vazamento (Geofone) durante várias madrugadas, abrindo diversos locais na busca pela causa da água que escorre naquela rua.

O que pudemos verificar é que a rede do local, inclusive das ruas anexas, é uma rede muito antiga sobre a qual diversas casas foram sendo construídas com o passar do tempo. Estima-se que a causa do problema possa estar embaixo de alguma residência, sendo desta forma, impossível resolver pela simples retirada da tubulação quebrada.

Para sanarmos de vez a questão, iremos isolar parte desta rede e construir uma nova utilizando material de boa qualidade, evitando assim manutenções frequentes e acabando de vez com o problema.

A equipe de construção de redes novas está terminando uma rede para melhorar o abastecimento de água na rua Xingú e assim que terminar esta construção a mesma será deslocada para solucionar de vez o problema do vazamento da Gabriel Palermo.

Despedimo-nos reforçando os votos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor Geral

Recebido em
05/04/2022
Ass.: 